



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «Челнинский арматурный завод»,  
место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 423800, Россия, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Шлюзовая, дом 30, 30/1, 30/2, 30/3,  
основной государственный регистрационный номер ОГРН: 1021602017381,  
телефон: +7(8552) 25-35-86, адрес электронной почты: sales@chelaz.ru

**в лице** директора Гришина Александра Владимировича

заявляет, что Клапаны обратные поворотные по типу проточной части корпуса – проходной с патрубками на одной оси, по типу присоединения – фланцевый, под приварку DN от 50 мм до 600 мм, PN от 1,6 МПа до 6,3 МПа

**изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «Челнинский арматурный завод»,

место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:  
423800, Россия, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Шлюзовая, дом 30, 30/1, 30/2, 30/3,

**изготавливаются** по ГОСТ 33423-2015 "Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия".

код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 30 910 8  
серийный выпуск

### **соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

### **Декларация о соответствии принята на основании**

1. Сертификата на тип продукции № ЕАЭС RU СТ-RU.АЯ54.00088 от 23.11.2020, выданного Органом по сертификации АО "Республиканский сертификационный методический центр "Тест-Татарстан" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЯ54).

2. Протокола испытаний № 197.802.18 от 19.11.2020 Независимого испытательного центра "Тест-Евразия" ООО "Квалитет-Эксперт" (аттестат аккредитации № RA.RU.21ЧС73).

Схема декларирования – 5д.

### **Дополнительная информация**

Соблюдение требований технического регламента обеспечивается применением стандартов:

ГОСТ 12.2.063-81 «Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности» раздел 1-3; ГОСТ 13252-91 «Затворы обратные на номинальное давление PN ≤25 МПа (250 кгс/см<sup>2</sup>). Общие технические условия»; ГОСТ 9544-2005 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов».

Группа условий хранения – 4(Ж2) по ГОСТ 15150. Срок хранения до переконсервации - 3 года. Назначенный срок службы – 40 лет. Назначенный ресурс – 5400 циклов.

### **Декларация о соответствии действительна**

**с даты регистрации по 23.11.2025 включительно**

Гришин Александр Владимирович

МП.

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС RU Д-RU.АЯ54.В.03665/20**

**Дата регистрации декларации о соответствии 24.11.2020**